



MS: 2408.9081

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST REPORT)**

VIMCERTS
052

Đơn vị gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**
Nơi lấy mẫu : **NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN SUỐI TRE**
Địa chỉ : KCN Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Kí hiệu mẫu : Nước thải – Mương đo lưu lượng sau HTXL (Mẫu lấy đối chứng với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Ngày lấy mẫu: 14/08/2024)
Tình trạng mẫu : Mẫu có niêm phong
Ngày gửi mẫu : 15/08/2024
Người gửi mẫu : Trần Hữu Thái
Ký hiệu PTN : 2408.1628/1

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A ($C_{max} = C \times K_q \times K_r$)	Phương pháp đo đạc/phân tích
1	Nhiệt độ (đo tại phòng thí nghiệm)	°C	31,4	40	SMEWW 2550 B:2023
2	Màu	Pt-Co	12	50	SMEWW 2120 C:2023
3	pH (đo tại phòng thí nghiệm)	-	8,23	6 - 9	TCVN 6492:2011
4	BOD ₅ (20°C)	mg/L	KPH (MDL = 1)	27	SMEWW 5210 B:2023
5	COD	mg/L	6	67,5	SMEWW 5220 C:2023
6	Chất rắn lơ lửng	mg/L	3	45	TCVN 6625:2000
7	Asen	mg/L	0,0010	0,045	SMEWW 3114 C:2023
8	Thủy ngân	mg/L	KPH (MDL = 0,001)	0,0045	SMEWW 3112 B:2023
9	Chì	mg/L	KPH (MDL = 0,02)	0,09	SMEWW 3120 B:2023
10	Cadimi	mg/L	KPH (MDL = 0,01)	0,045	SMEWW 3120 B:2023
11	Crom (VI)	mg/L	KPH (MDL = 0,005)	0,045	SMEWW 3500-Cr.B:2023
12	Crom (III)	mg/L	KPH (MDL = 0,01)	0,18	SMEWW 3120 B:2023 & SMEWW 3500Cr.B:2023
13	Đồng	mg/L	KPH (MDL = 0,02)	1,8	SMEWW 3120 B:2023
14	Kẽm	mg/L	0,062	2,7	SMEWW 3120 B:2023
15	Niken	mg/L	0,052	0,18	SMEWW 3120 B:2023
16	Mangan	mg/L	0,157	0,45	SMEWW 3120 B:2023
17	Sắt	mg/L	0,035	0,9	SMEWW 3120 B:2023

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Không được trích sao toàn bộ hoặc một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung Tâm ETM.

Mã số: BM.07.06-N+R
Lần ban hành: 08
Ngày ban hành: 16/10/2023

Trang: 1/4

MS: 2408.9081

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST REPORT)

VIMCERTS
052

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A ($C_{max} = C \times K_q \times K_f$)	Phương pháp đo đạc/phân tích
18	Tổng xianua	mg/L	KPH (MDL = 0,005)	0,063	SMEWW 4500-CN .C&E:2023
19	Tổng Phenol	mg/L	KPH (MDL = 0,003)	0,09	EPA method 420.1
20	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	KPH (MDL = 0,5)	4,5	SMEWW 5520 B&F:2023
21	Sunfua	mg/L	KPH (MDL = 0,03)	0,18	SMEWW 4500-S ² .C&D:2023
22	Florua	mg/L	0,67	4,5	SMEWW 4500-F.B&D:2023
23	Amoni (tính theo N)	mg/L	KPH (MDL = 0,5)	4,5	SMEWW 4500- NH ₃ .B&C:2023
24	Tổng Nitơ	mg/L	12,1	18	TCVN 6638:2000
25	Tổng Phospho	mg/L	1,91	3,6	SMEWW 4500-P.B&D:2023
26	Cl ⁻ (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ)	mg/L	90,2	450	SMEWW 4500-Cl ⁻ .D:2023
27	Clo dư	mg/L	0,18	0,9	TCVN 6225-2:2012
28	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	mg/L		0,045	
	a-Lindane	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	US EPA method 3510C + US EPA method 3630C + US EPA method 8270D
	b-Lindane	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	δ-Lindane	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	g-Lindane	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	Heptachlor	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	Aldrin	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	Heptachlor epoxide	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	a-Chlordane	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	g-Chlordane	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	Endosulfan I	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	
	4,4'-DDE	mg/L	KPH (MDL= 0,01×10 ⁻³)	-	US EPA method 3510C + US EPA method 3630C + US EPA method 8270D

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác.
 - Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 - Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày trả kết quả.
 - Không được trích sao toàn bộ hoặc một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung Tâm ETM.

Mã số: BM.07.06-N+R
 Lần ban hành: 05
 Ngày ban hành: 16/10/2023

Trang: 2/4

MS: 2408.9081

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST REPORT)

VIMCERTS
052

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A ($C_{max} = C \times K_q \times K_f$)	Phương pháp đo đạc/phân tích
	Dieldrine	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	Endrine	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	4,4'-DDD	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	Endosulfan II	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	Endrine aldehyde	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	4,4'-DDT	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	Endosulfan sulfate	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	Methoxychlor	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
	Endrine ketone	mg/L	KPH (MDL = $0,01 \times 10^{-3}$)	-	
29	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơ	mg/L		0,27	
	Thionazin	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Sulfotep	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Phorate	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Dimethoate	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Disulfoton	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Methyl parathion	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Parathion	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Famphur	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
	Malathion	mg/L	KPH (MDL = $0,1 \times 10^{-3}$)	-	
30	PCBs			0,0027	US.EPA method 3510C US.EPA method 8270E (#)
	PCB - 18	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác.
 - Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 - Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày trả kết quả.
 - Không được trích sao toàn bộ hoặc một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung Tâm ETM.

Mã số: BM.07.06-N+R
 Lần ban hành: 08
 Ngày ban hành: 16/10/2023

Trang: 3/4

4 C
 AM
 .GH
 AN L
 HƯC
 -T.P.H



MS: 2408.9081

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST REPORT)**

VIMCERTS
052

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A ($C_{max} = C \times K_q \times K_f$)	Phương pháp đo đạc/phân tích
	PCB - 28	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 31	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 44	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 52	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 101	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 118	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 138	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 149	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 153	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 170	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 180	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 194	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
	PCB - 209	mg/L	KPH (MDL = $0,2 \times 10^{-3}$)	-	
31	Coliform	MPN/100mL	KPH (MDL = 2)	3000	SMEWW 9221B:2023

Ghi chú:

KPH: Không phát hiện. MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Trong đó:

Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

C_{max} : là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, (mg/l).

C: là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại bảng 1 mục 2.2.

$K_q=0,9$: là hệ số lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải có $Q \leq 50 \text{ m}^3/\text{s}$.

$K_f=1,0$: là hệ số theo lưu lượng nguồn thải có $500 < F \leq 5000 \text{ m}^3/24\text{h}$.

Áp dụng giá trị tối đa cho phép $C_{max}=C$ (không áp dụng hệ số K_q, K_f đối với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, Coliform, tổng hoạt độ phóng xạ α , tổng hoạt độ phóng xạ β).

Đại diện phòng phân tích

Mai Thị Thùy Trinh

Ngày 23 tháng 08 năm 2024

Giám đốc



Huỳnh Ngọc Phương Mai

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày trả kết quả.
- Không được trích sao toàn bộ hoặc một phần phiên kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung Tâm ETM.

Mã số: BM.07.06-N+R

Lần ban hành: 08

Ngày ban hành: 16/10/2023

Trang: 4/4